

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БУЛАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

662076, Красноярский край, Боготольский район, д.Булатово, ул.Школьная, 1
тел./факс: 8(39157)2-52-11, эл. почта: bulatovo_sh@mail.ru

Заместителю прокурора
Боготольской межрайонной прокуратуры
советнику юстиции
Е.А.Гутаревой

ОТВЕТ

На представление прокуратуры об устранении нарушений требований законодательства об образовании, пожарной безопасности, противодействии терроризму, санитарно-эпидемиологического законодательства выданное 23.12.2019г. № 21-02-2019.

Данное представление рассмотрено в присутствии представителя прокуратуры и приняты следующие меры:

1. По устранению нарушения требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту Правила) п. 39 Правил, ковровая прорезиненная дорожка на пути эвакуации – зафиксирована (фото 1).
2. По устранению нарушения п.70 Правил, пять огнетушителей у которых закончился срок эксплуатации изъяты из обращения. Вместо них установлены 2 шт. из резерва и 3 шт. приобретены новые (фото 2)(копии паспортов).
3. По устранению нарушения ч.1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08, суточные пробы оставляются от всех приготовленных и реализованных блюд и сохраняются не менее 48 часов (не считая выходных и праздничных дней) в холодильнике в специально отведенном месте при температуре +2 - +6 С (фото 3).
4. По устранению нарушения ч.1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз.3 п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08, к реализации пищевая продукция, не имеющая маркировки – не допускается.
5. По устранению нарушения ч.1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз.2 п.5.2.

